

FreeSpace FS4SE Surface-mount Loudspeaker

EN 54-24 Certified Ratings




EN 54-24: 2008, Loudspeaker for Voice Alarm Systems for Fire Detection and Fire Alarm Systems for Buildings

EN 54-24 Certified Ratings ¹					
Frequency Range	100 Hz to 10 kHz				
Sensitivity (1 W @ 4 m)	75.0 dB				
Measured Max. SPL @ 4 m	88.2 dB				
Coverage Angle Octave Band	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	
Horizontal Coverage	360°	155°	120°	95°	
Vertical Coverage	360°	155°	115°	80°	
Rated Impedance	2.5W	5W	10W	20W	40W
	70V	1960 Ω	980 Ω	490 Ω	245 Ω
	100V	—	2000 Ω	1000 Ω	500 Ω
Passive Nominal Impedance	8 Ω				
Rated Noise Power	40W				

Footnotes

1. The specifications data was measured in an anechoic chamber, free-field. Reference plane is on the grille surface and perpendicular to the reference axis. Reference axis is perpendicular to center of grille surface. Horizontal plane is containing the reference axis and perpendicular to the reference plane.

On-axis Frequency Response



Bose is a trademark of Bose Corporation.
FreeSpace is a trademark of Transom Post OpCo LLC.



Altavoz para montaje en superficie FreeSpace FS4SE

Calificaciones de certificaciones EN 54-24




EN 54-24: 2008, altavoz para sistemas de alarma por voz para la detección de incendios y sistemas de alarma de incendios de edificios.

Calificaciones de certificaciones EN 54-24 ¹					
Rango de frecuencia	De 100 Hz a 10 kHz				
Sensibilidad (1 W a 4 m)	75.0 dB				
SPL máximo medido a 4 m	88.2 dB				
Ángulo de cobertura de bandas de octava	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	
Cobertura horizontal	360°	155°	120°	95°	
Cobertura vertical	360°	155°	115°	80°	
Impedancia nominal		2.5 W	5 W	10 W	20 W 40 W
	70 V	1960 Ω	980 Ω	490 Ω	245 Ω 123 Ω
	100 V	—	2000 Ω	1000 Ω	500 Ω 250 Ω
Impedancia nominal pasiva	8 Ω				
Potencia de ruido nominal	40 W				

Notas de pie de página

1. Los datos de las especificaciones se midieron en una cámara anecoica de campo libre. El plano de referencia se encuentra en la superficie de la rejilla y perpendicular al eje de referencia. El eje de referencia es perpendicular al centro de la superficie de la rejilla. El plano horizontal contiene el eje de referencia y es perpendicular al plano de referencia.

Respuesta de frecuencia en el eje



Bose es una marca comercial de Bose Corporation.
FreeSpace es una marca comercial de Transom Post OpCo LLC.



Enceinte à montage en surface FreeSpace FS4SE

Conforme à la norme EN 54-24

BOSE

PROFESSIONAL


Norme EN 54-24 : 2008, Enceinte pour systèmes d'alarme vocale pour la détection d'incendie et pour systèmes d'alarme incendie dans les bâtiments

Conforme à la norme EN 54-24 ¹						
Réponse en fréquences	100 Hz à 10 kHz					
Sensibilité (1 W à 4 m)	75,0 dB					
Pression acoustique maximale mesurée à 4 m	88,2 dB					
Angle de couverture par bande d'octave	500 Hz	1 000 Hz	2 000 Hz	4 000 Hz		
Couverture horizontale	360°	155°	120°	95°		
Couverture verticale	360°	155°	115°	80°		
Impédance nominale		2,5 W	5 W	10 W	20 W	40 W
	70 V	1 960 Ω	980 Ω	490 Ω	245 Ω	123 Ω
	100 V	—	2 000 Ω	1 000 Ω	500 Ω	250 Ω
Impédance nominale passive	8 Ω					
Puissance sonore nominale	40 W					

Notes de bas de page

1. Les données relatives à ces caractéristiques ont été mesurées dans une chambre anéchoïque en champ libre. Le plan de référence se trouve sur la surface de la grille et est perpendiculaire à l'axe de référence. L'axe de référence est perpendiculaire au centre de la surface de la grille. Le plan horizontal contient l'axe de référence et est perpendiculaire au plan de référence.

Réponse en fréquences sur l'axe



Bose est une marque commerciale de Bose Corporation.

FreeSpace est une marque déposée de Transom Post OpCo LLC.



857615-0020

©2023 Transom Post OpCo LLC, All rights reserved.
Framingham, MA 01701 USA
BoseProfessional.com
AM857615 Rev. 01
June 2023

FreeSpace FS4SE Aufbaulautsprecher

EN 54-24-Zertifizierungsbestimmungen

BOSE**PROFESSIONAL**


EN 54-24: 2008, Lautsprecher für Sprachalarmanlagen bei Branderkennungs- und Brandmeldesystemen in Gebäuden.

EN 54-24-Zertifizierungsbestimmungen ¹					
Frequenzbereich	100 Hz bis 10 kHz				
Empfindlichkeit (1 W bei 4 m)	75,0 dB				
Gemessener max. SPL bei 4 m	88,2 dB				
Abstrahlwinkel Oktavband	500 Hz	1.000 Hz	2.000 Hz	4.000 Hz	
Horizontale Abstrahlung	360°	155°	120°	95°	
Vertikale Abstrahlung	360°	155°	115°	80°	
Nennimpedanz		2,5 W	5 W	10 W	20 W 40 W
	70 V	1.960 Ω	980 Ω	490 Ω	245 Ω 123 Ω
	100 V	-	2.000 Ω	1.000 Ω	500 Ω 250 Ω
Passive Nennimpedanz	8 Ω				
Nennrauschleistung	40 W				

Fußnoten

- Die Spezifikationsdaten wurden in einem reflexionsarmen Raum im Freifeld gemessen. Die Referenzebene befindet sich auf der Oberfläche der Abdeckung und ist senkrecht zur Referenzachse. Die Referenzachse ist senkrecht zur Mitte der Abdeckungsoberfläche. Die horizontale Ebene umfasst die Referenzachse und ist senkrecht zur Referenzebene.

Frequenzgang bei Achsmessung



Bose ist eine Marke der Bose Corporation.

FreeSpace ist eine Marke von Transom Post OpCo LLC.



857615-0020

©2023 Transom Post OpCo LLC, All rights reserved.
Framingham, MA 01701 USA
BoseProfessional.com
AM857615 Rev. 01
June 2023

Diffusore per montaggio a parete FreeSpace FS4SE

Certificato EN 54-24

BOSE

PROFESSIONAL


EN 54-24: 2008, diffusore per sistemi di allarme vocale per sistema di rivelazione e di segnalazione d'incendio per edifici

Certificato EN 54-24 ¹					
Gamma di frequenza	da 100 Hz a 10 kHz				
Sensibilità (1 W a 4 m)	75,0 dB				
Misurazione max SPL a 4 m	88,2 dB				
Banda d'ottava dell'angolo di copertura	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	
Copertura orizzontale	360°	155°	120°	95°	
Copertura verticale	360°	155°	115°	80°	
Impedenza		2,5 W	5 W	10 W	20 W 40 W
	70 V	1960 Ω	980 Ω	490 Ω	245 Ω 123 Ω
	100 V	-	2000 Ω	1000 Ω	500 Ω 250 Ω
Impedenza nominale passiva	8 Ω				
Potenza sonora nominale	40 W				

Note a piè di pagina

- I dati delle specifiche sono stati misurati in una camera anecoica, a campo libero. Il piano di riferimento si trova sulla superficie della griglia ed è perpendicolare all'asse di riferimento. L'asse di riferimento è perpendicolare al centro della superficie della griglia. Il piano orizzontale contiene l'asse di riferimento ed è perpendicolare al piano di riferimento.

Risposta in frequenza sull'asse



Bose è un marchio di Bose Corporation.

FreeSpace è un marchio di Transom Post OpCo LLC.



857615-0020

©2023 Transom Post OpCo LLC, All rights reserved.
Framingham, MA 01701 USA
BoseProfessional.com
AM857615 Rev. 01
June 2023

FreeSpace FS4SE Surface-mount Loudspeaker

EN 54-24-certificering

BOSE

PROFESSIONAL


EN 54-24: 2008, Loudspeaker for Voice Alarm Systems for Fire Detection and Fire Alarm Systems for Buildings

EN 54-24-certificering ¹					
Frequentiebereik	100 Hz - 10 kHz				
Gevoeligheid (1 W op 4 m)	75,0 dB				
Gemeten max. SPL op 4 m	88,2 dB				
Dekkingshoek octaafband	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	
Horizontale dekking	360°	155°	120°	95°	
Verticale dekking	360°	155°	115°	80°	
Nominale impedantie		2,5 W	5 W	10 W	20 W 40 W
	70 V	1960 Ω	980 Ω	490 Ω	245 Ω 123 Ω
	100 V	—	2000 Ω	1000 Ω	500 Ω 250 Ω
Passieve nominale impedantie	8 Ω				
Nominale ruis	40 W				

Voetnoten

- De specificatiegegevens zijn gemeten in een echovrije ruimte, vrije veld. Het referentievlak ligt op het grilleoppervlak en staat haaks op de referentieas. De referentieas staat haaks op het midden van het grilleoppervlak. Het horizontale vlak omvat de referentieas en staat haaks op het referentievlak.

Frequentierespons op de as



Bose is een handelsmerk van Bose Corporation.

FreeSpace is een handelsmerk van Transom Post OpCo LLC.



857615-0020

©2023 Transom Post OpCo LLC, All rights reserved.
Framingham, MA 01701 USA
BoseProfessional.com
AM857615 Rev. 01
June 2023

FreeSpace FS4SE overflatemontert høyttaler

EN 54-24 sertifiserte klassifiseringer

BOSE

PROFESSIONAL


EN 54-24: 2008, høyttaler til alarmsystemer for brannregistrering og brannalarmsystemer i bygninger

EN 54-24 sertifiserte klassifiseringer ¹					
Frekvensområde	100 Hz til 10 kHz				
Sensitivitet (1 W @ 4 m)	75,0 dB				
Målt maks. SPL @ 4 m.	88,2 dB				
Dekningsvinkelgrad	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	
Horisontal dekning	360°	155°	120°	95°	
Vertikal dekning	360°	155°	115°	80°	
Nominell impedans	2,5 W	5 W	10 W	20 W	40 W
	70 V	1960 Ω	980 Ω	490 Ω	245 Ω
	100 V	-	2000 Ω	1000 Ω	500 Ω
Passiv nominell impedans	8 Ω				
Nominell støynivå	40 W				

Fotnoter

1. Spesifikasjonene ble målt i et ekkofritt rom. Referanseplanet er på grilloverflaten og vinkelrett på referanseaksen. Referanseaksen er vinkelrett på midten av grilloverflaten. Horisontalt plan inneholder referanseaksen og vinkelrett på referanseplanet.

Frekvenssvar på akse



Bose er et varemerke for Bose Corporation.

FreeSpace er et varemerke for Transom Post OpCo LLC.



857615-0020

©2023 Transom Post OpCo LLC, All rights reserved.
Framingham, MA 01701 USA
BoseProfessional.com
AM857615 Rev. 01
June 2023

Głośnik ścienny FreeSpace FS4SE

Zgodność z certyfikatem EN 54-24

BOSE

PROFESSIONAL


EN 54-24: 2008, dla głośników przeznaczonych do dźwiękowych systemów ostrzegawczych stosowanych w systemach wykrywania pożaru i alarmów przeciwpożarowych montowanych w budynkach.

Zgodność z certyfikatem EN 54-24 ¹	
Zakres częstotliwości	od 100 Hz do 10 kHz
Czułość (1 W, odl. 4 m)	75,0 dB
Maksymalny zmierzony SPL, odl. 4 m	88,2 dB
Kąt pokrycia – pasmo oktawowe	500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Propagacja pozioma	360° 155° 120° 95°
Propagacja pionowa	360° 155° 115° 80°
Impedancja znamionowa	2,5 W 5 W 10 W 20 W 40 W
	70 V 1960 Ω 980 Ω 490 Ω 245 Ω 123 Ω
	100 V — 2000 Ω 1000 Ω 500 Ω 250 Ω
Pasywna impedancja nominalna	8 Ω
Znamionowa moc szumowa	40 W

Przypisy

1. Parametry techniczne zostały zmierzone w komorze bezodbiciowej (wolna przestrzeń). Płaszczyzna odniesienia znajduje się na powierzchni maskownicy i jest prostopadła do osi odniesienia. Oś odniesienia jest prostopadła do środka powierzchni maskownicy. Płaszczyzna pozioma obejmuje oś odniesienia i jest prostopadła do płaszczyzny odniesienia.

Osiowa charakterystyka częstotliwościowa



Bose jest znakiem towarowym firmy Bose Corporation.

FreeSpace jest znakiem towarowym firmy Transom Post OpCo LLC.



857615-0020

©2023 Transom Post OpCo LLC, All rights reserved.
Framingham, MA 01701 USA
BoseProfessional.com
AM857615 Rev. 01
June 2023

FreeSpace FS4SE 壁装扬声器

EN 54-24 认证等级




EN 54-24: 2008, 适用于火灾探测和建筑物火灾报警系统的语音报警系统的扬声器

EN 54-24 认证等级 ¹						
频率范围	100 Hz 至 10 kHz					
灵敏度 (1 W @ 4 m)	75.0 dB					
测量的最大值 SPL @ 4 m	88.2 dB					
覆盖角度倍频程带	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
水平覆盖	360°	155°	120°	95°		
垂直覆盖	360°	155°	115°	80°		
额定阻抗		2.5W	5W	10W	20W	40W
	70V	1960 Ω	980 Ω	490 Ω	245 Ω	123 Ω
	100V	—	2000 Ω	1000 Ω	500 Ω	250 Ω
被动额定阻抗	8 Ω					
额定噪声功率	40W					

脚注

1. 规格数据在消音室、自由场中测得。参考面位于网罩表面，与参考轴垂直。参考轴与网罩表面的中心垂直。水平面包含参考轴并与参考面垂直。

轴上频率响应



Bose 是 Bose Corporation 的商标。
FreeSpace 是 Transom Post OpCo LLC 的商标。



FreeSpace FS4SE 面裝揚聲器

EN 54-24 認證等級




EN 54-24: 2008, 可用於火災偵測語音警報系統與建築物火災警報系統之揚聲器

EN 54-24 認證等級 ¹					
頻段	100 Hz 至 10 kHz				
靈敏度 (1 W @ 4 公尺)	75.0 dB				
測得的最大聲壓級 @ 4 公尺	88.2 dB				
覆蓋角度倍頻程頻段	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	
水平覆蓋範圍	360°	155°	120°	95°	
垂直覆蓋範圍	360°	155°	115°	80°	
額定阻抗	2.5W	5W	10W	20W	40W
	70V	1960 Ω	980 Ω	490 Ω	245 Ω
	100V	—	2000 Ω	1000 Ω	500 Ω
被動式額定阻抗	8 Ω				
額定噪音功率	40W				

註釋

- 規格資料是在全空間 free-field 隔音室中所測得。參考面位於網罩表面，且垂直於參考軸線。參考軸線垂直於網罩表面的中心。水平面包含參考軸線，且垂直於參考面。

軸線上頻率響應



Bose 是 Bose Corporation 的商標。

FreeSpace 是 Transom Post OpCo LLC 的商標。



857615-0020

©2023 Transom Post OpCo LLC, All rights reserved.
Framingham, MA 01701 USA
BoseProfessional.com
AM857615 Rev. 01
June 2023

FreeSpace FS4SE Surface-mount Loudspeaker

EN 54-24認定

BOSE

PROFESSIONAL


EN 54-24: 2008(火災検知時の音声警報システムおよび建物の火災警報装置向けスピーカー規格)に準拠

EN 54-24認定 ¹						
周波数レンジ	100 Hz～10 kHz					
感度(1 W @ 4 m)	75.0 dB					
最大音圧 @ 4 m	88.2 dB					
カバレッジ角度のオクターブ帯域	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
水平カバレッジ	360°	155°	120°	95°		
垂直カバレッジ	360°	155°	115°	80°		
公称インピーダンス		2.5W	5W	10W	20W	40W
	70V	1960 Ω	980 Ω	490 Ω	245 Ω	123 Ω
	100V	—	2000 Ω	1000 Ω	500 Ω	250 Ω
公称インピーダンス(パッシブ)	8 Ω					
定格ノイズ出力	40W					

脚注:

- 仕様データは、無響室内の自由音場で測定されています。基準面はグリルの表面、基準軸に対して垂直に設定されています。基準軸はグリル表面の中心に対して垂直に設定されています。水平面には基準軸が含まれ、基準面に対して垂直に設定されています。

軸上周波数特性



Bose は Bose Corporation の商標です。

FreeSpace は Transom Post OpCo LLC の商標です。



857615-0020

©2023 Transom Post OpCo LLC, All rights reserved.
Framingham, MA 01701 USA
BoseProfessional.com
AM857615 Rev. 01
June 2023


EN 54-24: للعام 2008، مكبر صوت خاص بالمباني لأنظمة الإنذار الصوتي وأنظمة اكتشاف الحرائق والإنذار بها

تصنيفات EN 54-24 المعتمدة ¹				
مدى التردد				
من 100 هرتز إلى 10 كيلوهرتز				
الحساسية (1 واط على 4 أمتار)				
75,0 ديسيبل				
الحد الأقصى لمستوى ضغط الصوت المُقاس على 4 أمتار				
88,2 ديسيبل				
نطاق الجواب عند زاوية التغطية				
500 هرتز	1000 هرتز	2000 هرتز	4000 هرتز	
360 درجة	155 درجة	120 درجة	95 درجة	
360 درجة	155 درجة	115 درجة	80 درجة	
الممانعة المقدّرة				
70 فولت	1960 أوم	980 أوم	490 أوم	245 أوم
100 فولت	—	2000 أوم	1000 أوم	500 أوم
الممانعة الاسمية غير الفعالة				
8 أوم				
قدرة الضوضاء المقدرة				
40 واط				

الحواشي

1. تم قياس بيانات المواصفات في غرفة عديمة الصدى وبمجال حر. يظهر مستوى الإسناد على سطح الحاجز الشبكي ويتعتمد مع محور الإسناد. يتعتمد محور الإسناد مع وسط سطح الحاجز الشبكي يتضمن المستوى الأفقي محور الإسناد ويتعتمد مع مستوى الإسناد.

استجابة التردد على المحور



Bose Corporation هي علامة تجارية لشركة Bose
FreeSpace هي علامة تجارية لشركة Transom Post OpCo LLC.

